

**Oggetto:** Indizione Conferenza di Servizi ex comma 2 dell'art. 14-bis, Legge 241/1990 – Approvazione Progetto definitivo “Int 7308 – Comune di Nocera Inferiore – Completamento della rete fognaria – 1° lotto”.

**VERBALE**

(30 Gennaio 2019)

Il 30 Gennaio 2019, alle ore 11,00 presso la sede dell'Ente Idrico Campano in Napoli, alla via A. de Gasperi, 28, giusta nota di convocazione prot. 262 del 07/01/2019, sono presenti:

- **L'Ente Idrico Campano:** prof. Luca Mascolo (Presidente), dr. Giovanni Marcello (funzionario P.O.);
- **Regione Campania – Lavori Pubblici – Genio Civile Salerno:** geom. Renato Sarconio;
- **Comune di Nocera Inferiore:** Avv. Malio Torquato (Sindaco), arch. Immacolata Ugolino (Assessore) e l'ing. Gerardo Califano (Dirigente Lavori Pubblici)
- **Telecom Spa:** <sup>ENEA</sup> Fiume Francesco
- **GORI Spa:** ing. Francesco Rodriquez, ing. Marisa Amore, ing. Domenico Cesare

Presiede la presente Conferenza il Presidente prof. Luca Mascolo e svolge le funzioni di segretario il dr. Giovanni Marcello.


I presenti constatano e danno atto che la riunione è stata regolarmente convocata e che è stato rispettato il termine di cui all'art. 14-ter, comma 2, della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii..

Risultano assenti seppur convocati: la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le provincie di Avellino e Salerno, Regione Campania Direzione Generale Difesa Suolo ed Ecosistema, la Provincia di Salerno, ENEL Spa, RFI Spa, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, il Distretto Idrografico dell'appennino Meridionale.

Introduce la riunione il Presidente dell'Ente Idrico Campano il quale, comunica che l'Ente Idrico è oramai pienamente operativo in attuazione della Legge Regionale n. 15/2015 come modificata dalla Legge Regionale n. 26/2018.

Precisa che gli uffici dell'Ente hanno rappresentato l'esigenza di procedere alla convocazione della presente conferenza di servizi in ragione della necessità di pervenire all'approvazione del progetto definitivo in epigrafe ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/2006 introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. h), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

In particolare, dall'esame degli atti trasmessi dagli uffici, ha preso atto che in data 19 aprile 2018 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Direzione Generale per la difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania, il Commissario Straordinario del soppresso Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, il Comune di Nocera Inferiore e GORI Spa nell'ambito del quale è stato individuato il soggetto gestore GORI Spa, quale soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento denominato “Int 7308 – comune di Nocera Inferiore completamento della rete fognaria -1° lotto” con l'impegno da parte della Regione di finanziare l'intervento con le risorse residue del precedente progetto predisposto dal Commissariato per l'emergenza socio economica ambientale del fiume Sarno, per l'importo complessivo di € 3.000.000, già nella disponibilità regionale;



Alla luce del predetto protocollo d'intesa GORI Spa con nota prot. 50192 del 28/11/2018 GORI Spa ha trasmesso il progetto definitivo denominato "**Int 7308 – comune di Nocera Inferiore completamento della rete fognaria -1° lotto**";

Tale intervento rappresenta uno stralcio del primo lotto dello studio di fattibilità predisposto da GORI Spa per la risoluzione delle problematiche ambientali ed infrastrutturali ancora presenti nel territorio del comune di Nocera Inferiore. In particolare, l'intervento prevede l'eliminazione di alcuni scarichi in ambiente ancora presenti nei corsi d'acqua Cavaiola, Solofrana ed Alveo Comune Nocerino.

Il Presidente, rappresenta, inoltre, che allo stato non risulta ancora stata adottata la determinazione del Direttore Generale per il definitivo stanziamento del finanziamento dell'importo di € 3.000.000 previsto all'art. 4, comma 5 del richiamato protocollo d'intesa;

Tuttavia, ancorché il predetto provvedimento del Direttore Generale non sia ancora stato adottato, attesa l'importanza dell'intervento finalizzato all'eliminazione degli scarichi in ambiente ancora presenti nel comune di Nocera Inferiore, il Presidente precisa che visto il progetto di GORI Spa, al fine di anticipare i tempi di approvazione del progetto ha convocato la presente conferenza;

Prima dell'avvio della discussione il Presidente informa i presenti che sono pervenute le seguenti note in ordine alla presente Conferenza di Servizi:

- nota prot. 2121 del 25/01/2019 (**allegato 1**), acquisita al prot. dell'Ente Idrico Campano n. 1408 del 25/01/2019, con la quale la Soprintendenza ha rappresentato le proprie osservazioni sul progetto;
- nota prot. 1398 del 29/01/2019 (**allegato 2**), acquisita al prot. dell'Ente Idrico Campano n. 1572 del 29/01/2019, con la quale il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno ha espresso il proprio parere favorevole;
- nota prot. 556 del 29/01/2019 (**allegato 3**), acquisita al prot. dell'Ente Idrico Campano n. 1585 del 29/01/2019, con la quale RFI Spa esprime il parere di massima favorevole;

Acquisite le note agli atti della conferenza, il Presidente chiede a GORI Spa di illustrare il progetto.

GORI Spa illustra il progetto, all'esito della il Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio parere.

Prende la parola il Comune di Nocera Inferiore, il quale consegna agli atti della conferenza la nota in data odierna in **allegato 4** al presente verbale. In particolare, rappresenta l'opportunità di effettuare una verifica in merito ad un eventuale trasporto solido nella rete fognaria da realizzare, proveniente dai bacini della parte pedemontana interessata dal progetto.

Il Genio Civile di Salerno rappresenta l'esigenza di verificare la compatibilità idraulica del ponte di via Martinez rispetto al Torrente Cavaiola e del tratto tombato di via Dentice. Tanto al fine di consentire l'utilizzo degli stessi per l'attraversamento con la tubazione in progetto. In ogni caso, per tutti gli attraversamenti deve essere sottoscritto apposito atto di concessione come previsto dalla normativa vigente in materia.

Il rappresentante di Telecom Spa si riserva le valutazioni di dettaglio sul progetto e si impegna a fornire il proprio parere entro la prossima riunione della conferenza.

Il relazione alla nota della Soprintendenza, GORI Spa precisa che in data 29 gennaio 2019 si è tenuto un incontro tecnico presso gli uffici della soprintendenza stessa al fine di illustrare il progetto in esame. La Soprintendenza darà precise indicazione circa la documentazione necessaria per l'espressione del proprio parere.

In conclusione, Il Sindaco e l'amministrazione di Nocera Inferiore rappresentano l'assoluta esigenza di giungere celermente all'approvazione del progetto definitivo e alla predisposizione del progetto esecutivo.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto precede e al fine di fornire i dettagli richiesti dalla Soprintendenza e dal comune di Nocera Inferiore, viene convocata la prossima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 27 febbraio 2019, ore 10.30 presso la sede dell'Ente Idrico Campano in via A. de Gasperi, 28 - Napoli.

Del che è verbale, redatto in un unico originale, che verrà notificato in copia a ciascuna delle Amministrazioni convocate alla Conferenza di servizi.

Letto e confermato alle ore 13.00.

▪ **L'Ente Idrico Campano:** \_\_\_\_\_

▪ **Regione Campania – Lavori Pubblici – Genio Civile Salerno** \_\_\_\_\_

▪ **Comune di Nocera Inferiore:** \_\_\_\_\_

▪ **Telecom Spa:** \_\_\_\_\_

▪ **GORI Spa:** \_\_\_\_\_





REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale  
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile  
Unità Operativa Dirigenziale  
Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile  
50 09 16

Ente Idrico Campano  
Via De Gasperi 28  
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0034031 17/01/2019 11,36

Mitt. : 500916 Genio civile di Salerno; presi...

Dest. : SARCONIO RENATO; ENTE IDRICO CAMPANO

Classifica : 50.9.16. Fascicolo : 21 del 2019



Al resp. di P.O. 07  
geom. Renato Sarconio  
SEDE

Oggetto: Approvazione progetto definitivo "Int 7308 – Comune di Nocera Inferiore – Completamento della rete fognaria – 1° lotto".  
Convocazione Conferenza di servizi per il giorno 30/01/2019.

La sottoscritta avv. Beatrice Granese, Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno,

delega

il responsabile in indirizzo a partecipare, in qualità di tecnico addetto alla materia del Demanio Idrico di questa U.O.D., alla Conferenza dei Servizi in oggetto, con incarico a sottoscrivere il relativo verbale in nome e per conto di questa struttura in rappresentanza della scrivente dirigente.

Il Dirigente  
avv. Beatrice Granese



## COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA I LOTTO

### OSSERVAZIONI

L'obiettivo primario del progetto è l'eliminazione degli attuali quindici scarichi di acque reflue in ambiente (Cavaiola, Solofrana e Alveo Comune); tale obiettivo viene raggiunto mediante la realizzazione di scaricatori di piena e di impianti di sollevamento, posa di nuovi collettori e potenziamento di collettori esistenti.

In particolare, il nuovo reticolo fognario prevede che tutte le portate inferiori a cinque volte la portata nera vengano convogliate negli impianti di trattamento di Angri (per la quasi totalità) e di Nocera Superiore (la restante parte), quelle eccedenti tale valore vengano scaricate direttamente in ambiente.

Nell'intervento proposto sono stati individuati all'interno del territorio comunale 18 bacini colanti, a loro volta suddivisi in sottobacini, che confluiscono in altrettanti sezioni di chiusura.

La realizzazione degli interventi di progetto al fine dell'eliminazione degli scarichi in ambiente, ha comportato la realizzazione di nuovi collettori fognari il cui recapito finale è costituito da altri collettori esistenti.

Si è resa quindi necessaria effettuare una verifica dei tratti esistenti interessati da surplus di portata mista nei tratti a valle delle nuove immissioni.

Per le verifiche sono stati considerati periodi di ritorno di  $T = 10$  anni per il progetto e la verifica delle opere esistenti, e di  $T = 20$  anni per la verifica delle opere di progetto (pag. 7 della Relazione idrologica e idraulica – Tav. A1.2).

A tale proposito si ricorda che il periodo di ritorno rappresenta il numero medio di anni che bisogna attendere perché l'evento ad esso riferito si verifichi almeno una volta e risulta, pertanto, legato al rischio di insufficienza.

Per i sistemi fognari urbani generalmente il dimensionamento viene svolto per valori del tempo di ritorno inferiori alla vita utile dell'opera, pertanto sussiste la certezza che in qualche occasione l'opera risulti insufficiente.

D'altronde per evitare ciò sarebbe necessario incrementare, e non di poco, il valore di  $T$  di progetto e, conseguentemente, le dimensioni e il costo delle opere.

Da quanto riportato nella Relazione idrologica e idraulica – Tav. A1.2 è emerso quanto segue:

- *“dai risultati di calcolo riportati nei paragrafi precedenti si deduce che tutti i tratti esistenti sono verificati almeno per una portata  $Q_{max}$  a 5 anni per i tratti più critici; inoltre, si accettano le sezioni in cui le velocità sono di poco inferiori a 0,5 m/s dato che tutti i tratti sono di tipo misto e quindi l'autopulitura è in ogni caso garantita”* ( pag. 73 Considerazioni conclusive);
- i collettori esistenti di alcuni sottobacini come ad esempio quelli contraddistinti dai numeri 17a - 17b - 17c, interni e centrali al centro abitato, non sono stati verificati.

Alla luce di quanto sopra, per ovviare al fatto che in alcuni punti il sistema fognario possa risultare insufficiente e quindi andare in crisi una volta ogni 5 anni, con ovvie conseguenze per la pubblica e privata incolumità e per i danni alle opere e agli immobili presenti nelle aree di crisi, si chiede di apportare le opportune modifiche al progetto, al fine di garantire l'efficienza di tutto il reticolo fognario in un periodo di ritorno di almeno 10 anni.

Paolo Jaille



30/1/2019







Ferrovie dello Stato Italiane  
UA 28/1/2019  
RFI-DPR-DTP\_NA\_INGVA001  
1PA2019/0000556

Direzione Produzione  
Direzione Territoriale Produzione Napoli  
S.O. Ingegneria

Spett.le  
Ente Idrico Campano  
Via A. De Gasperi n° 28  
80133 Napoli

PEC: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

**Oggetto: Conferenza dei Servizi - Approvazione progetto definitivo - "Int  
7308 Comune di Nocera Inferiore completamento della rete  
fognaria 1° Lotto"**

*Proponente: Ente Idrico Campano*

In riferimento alla nota protocollo n°0000262 del 07/01/2019, di convocazione della Conferenza dei Servizi indicata in oggetto, si comunica che questa Società, dall'esame degli elaborati della documentazione tecnica, esprime per quanto di competenza in riferimento all' interferenza con la sede ferroviaria, parere di massima favorevole.

Si evidenzia che l'attraversamento delle future opere previste con la sede ferroviaria, non in esercizio Bivio Nocera - Bivio Grotti, è soggetto a quanto previsto nel DM 137 del 04/04/2014; inoltre, l'inizio dei lavori è subordinato alla definitiva autorizzazione, previa la presentazione e l'esame del progetto esecutivo.

Con l'occasione si precisa, infine, che preventivamente alla stipula delle relative Convenzioni regolante l'attraversamenti in parola, dovranno essere versati gli importi previsti per istruttoria pratica, esame progetto, sorveglianza lavori ed altre spese eventualmente sostenute da questa Società.

Distinti saluti

**Il Responsabile**

*(Ing. Giulio Del Vasto)*

S.O. Ingegneria  
Tel. 081 567 2340 fax 081 567 4100  
PEC [rfi-dpr-dtp.na.it@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.na.it@pec.rfi.it)

Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma  
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 R.E.A. 758300





PROT. N° 1398

Li 29/01/19

All'Ente Idrico Campano  
P.E.C. [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

Alla GORI Spa  
P.E.C. [protocollo@cert.goriacqua.com](mailto:protocollo@cert.goriacqua.com)

Al Comune di Nocera Inferiore  
P.E.C. [protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it)

**Oggetto:** Conferenza di Servizi ex comma 2 art.14-bis, Legge 241/1990 del 30 gennaio 2019 -  
Progetto definitivo "Int 7308 - Comune di Nocera Inferiore - Completamento della  
rete fognaria - 1° lotto". Parere di competenza.

Con riferimento al progetto definitivo in oggetto, acquisita ed esaminata la  
documentazione progettuale;

rilevato che l'intervento si pone come obiettivo l'eliminazione degli scarichi esistenti nei corpi  
idrici superficiali, compreso l'attuale scarico nella vasca pedemontana consortile Santa Croce (id.  
scarico C33TLA21);

con la presente questo Consorzio comunica, per quanto di competenza, il proprio parere  
favorevole sul progetto definitivo.

Si richiede, però, che nella successiva fase di progettazione esecutiva venga verificato, anche  
congiuntamente al Consorzio ed al Comune, il corretto funzionamento dello scolmatore di piena  
nel canale consortile San Mauro (*pag.22 elab.A1.1*), essendo state rilevate in passato anomalie  
prontamente segnalate agli Enti di competenza.

Tanto al fine di valutare l'opportunità di inserire il citato scolmatore tra le criticità esistenti, e di  
conseguenza prevedere opportuni interventi per la salvaguardia del corpo idrico.


Il capo Ufficio Progettazione  
Ing. *Gerardo Gustato*



Il Direttore Area Tecnica  
Ing. *Bruno Carloni*



Il Direttore Generale  
Ing. *Luigi Daniele*







*Ministero*

*per i beni e le attività culturali*

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Salerno e Avellino

MIBAC-SABAP-SA  
UFFPROT  
0002121 25/01/2019  
Cl. 34.19.04/87.13

All' Ente Idrico Campano  
[protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

e. p.c. Alla Regione Campania  
Direzione Generale lavori Pubblici  
Protezione Civile  
Genio Civile di Salerno  
[dg009.uod16@pec.regionecampania.it](mailto:dg009.uod16@pec.regionecampania.it)

Alla Regione Campania  
Direzione Generale per la difesa suolo  
ed ecosistema  
[dg500600@pec.regionecampania.it](mailto:dg500600@pec.regionecampania.it)

Al Comune di Nocera Inferiore  
[protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it)

Alla Provincia di Salerno  
Settore Viabilità e Trasporti  
[archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it](mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it)

*Prot.*

*Class.*

**Oggetto: Comune di Nocera Inferiore (SA)**

**Indizione conferenza di servizi ex comma 2 art. 14 bis, legge 241/1990 \_ Approvazione progetto definitivo  
"Int 7308 – Comune di Nocera Inferiore – Completamento della rete fognaria – 1° lotto".  
Convocazione prima riunione per il giorno 30 gennaio 2019, ore 11.00**

**Richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016**

In riferimento alla nota in epigrafe, assunta agli atti dell'Ufficio con il prot. 553 del 08.01.2019, per quanto di competenza relativamente alla tutela archeologica, questa Soprintendenza, visti gli elaborati progettuali e le relazioni allegate, rappresenta quanto segue:

- Gli interventi previsti sono presentati all'attenzione di questa Soprintendenza in forma di progettazione definitiva;
- Non risultano agli atti precedenti autorizzazioni rilasciate dal competente istituto del MiBAC in materia di tutela archeologica;
- Il territorio all'interno del quale si inseriscono le opere a rete è ad alto interesse archeologico;



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino  
via Tasso, 46 - 84121 Salerno • Tel. 089 318174 • via Dalmazia, 22 - 83100 Avellino • Tel. 0825 279111  
Settore Archeologia • Salerno • via Trotula De Ruggiero 6/7 - 089 5647201 • Avellino • via Dalmazia 22 - Tel. 0825 784265  
Email: [sabap-sa@beniculturali.it](mailto:sabap-sa@beniculturali.it) • Email certificata: [mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it)


- L'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 prevede che "le stazioni appaltanti trasmettano al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle foto interpretazioni";

Per tutto quanto sopra premesso, questa Soprintendenza è al momento impossibilitata ad esprimersi sull'opera in materia di tutela archeologica e resta in attesa del previsto documento di valutazione del Rischio archeologico.

La mancata attivazione del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si configura come omissione suscettibile di pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzabilità o l'utilizzazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico.

RB/rb

Il Funzionario Responsabile  
Dott.ssa Raffaella Bonaudo  
089 5647201  
[raffaella.bonaudo@beniculturali.it](mailto:raffaella.bonaudo@beniculturali.it)



Il Soprintendente  
Arch. Francesca Casule

25 GEN. 2019

