



**ALTO CALORE**



S.p.A.

# Alto Calore Servizi



Sede in Avellino: Corso  
Capitale Sociale € 27.395

Partita IVA- Codice Fiscale: n° 00080810641  
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - <http://www.altocalore.it>

Prot.

Benevento

**All'Ente Idrico Campano  
Via De Gasperi 28  
80133 Napoli**

[protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

**e.p.c. mail: [agonella@enteidricocampano.it](mailto:agonella@enteidricocampano.it)**

**e p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di Airola  
Sede Municipale**

[airola@pec.cstsannio.it](mailto:airola@pec.cstsannio.it)

---

**Oggetto: Riscontro vostra nota del 11/08/2022, assunta al protocollo in data 12/08/2022, al n. 16672, in riferimento a “Conferenza dei Servizi Decisoria” per l’ampliamento e adeguamento del “Reticolo Fognario al servizio del territorio di Airola”:  
Comunicazioni circa le condizioni di possibili interferenze e condizione della rete idrica comunale – CHIARIMENTI**

---

Facendo seguito ai chiarimenti richiesti per vie brevi, circa la nostra prot .n. 17231 del 25/08/22, si comunica che quanto tecnicamente riportato e da intendersi ad integrazione della previsione progettuale definitiva posta a base della “conferenza dei servizi”, e da accogliersi in sede di redazione del “progetto esecutivo”.

In sostanza, nel prefato parere, sono stati riportati, all’attenzione di codesta stazione appaltante, delle criticità e correzioni attinenti la presenza di sottoservizi idrici li ove sono indicati nella progettazione definitiva, quali interferenze esistenti.

Per la parte della nota riferita alle condizioni tecniche di esecuzione di lavori in presenza di interferenze, sono state semplicemente elencate le condizioni minime di distanza tra le tubazioni di distribuzione della risorsa idrica e la realizzanda opera, sia longitudinalmente che trasversalmente, nonché di sicurezza e buona esecuzione per la realizzazione dei successivi interventi di manutenzione, previsioni atte al solo fine della buona esecuzione dei lavori in argomento, e tesi alla tutela del servizio idropotabile reso alle comunica servite, atteso che questa società è gestore del servizio idrico la cui scadenza della

Per quanto richiesto.

Il Presidente e A.U.  
Dot. Michelangelo Ciarcia

---

Area Esercizio – Distretto Benevento 2

[francesco.capuano@altocalore.it](mailto:francesco.capuano@altocalore.it)